

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Yağış ve Su Baskınlarında Elektrik Güvenliği

Ekim 2026 · Sayı 3 — Su çekilse de tehlike sürebilir: kontrol edilmeyen alanı güvenli saymayın



Değerli iş ortaklarımız, son günlerde ülkemizin pek çok bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar günlük yaşamı, ulaşımı ve çalışma koşullarını olumsuz etkiliyor. Su baskınları; elektrik çarpması, yangın, altyapı hasarı ve can kaybına varabilecek ciddi tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Bu sayımızda, özellikle su baskınlarının ardından işyerlerinizin dış alanlarında dikkat edilmesi gereken elektrik güvenliği tedbirlerini sade bir dille derledik. Amacımız; çalışanlarınızın can güvenliğini korumanıza ve olası iş kazalarını önlemenize yardımcı olacak pratik bir hatırlatma sunmak.



BÖLÜM 1

Kuru Zemin, Güvenli Tesisat Demek Değil

Su baskınlarının ardından elektrik tesisatlarında ve enerji altyapısında oluşan hasarlar, su çekilmiş ve yüzeyler kurumuş olsa bile hayati risk oluşturmaya devam edebilir. Elektrik kaynaklı tehlikeler her zaman gözle fark edilemeyebilir.

Bu nedenle size önerimiz nettir: gerekli kontroller yetkili kişilerce yapılmadan hiçbir alanı güvenli kabul etmeyin. Zeminin kuru görünmesi, tesisatın sağlam olduğu anlamına gelmez.

Yağış sonrası ilk iş günü, sahaya dönüşten önce elektrik altyapısının durumunu teyit etmek, çalışanlarınızı gereksiz riske sokmamanın en sade yoludur.

“ Kontrol edilmeden hiçbir alan güvenli sayılmamalıdır.



Görünmeyen tehlike

Su çekilmiş olsa dahi elektrik kaçağı ihtimali ortadan kalkmış sayılmamalıdır. Kontrol edilmeyen alanı kullanıma açmayın.



BÖLÜM 2

Dış Alanlarda Uzak Durulacak Noktalar

Yoğun yağıştan etkilenmiş dış alanlarda en etkili koruma, riskli noktalardan uzak durmaktır. Aşağıdaki listeyi çalışanlarınızla paylaşabilir, sabah toplantılarında kısa bir hatırlatma olarak kullanabilirsiniz.

Kopmuş veya yere düşmüş bir kablonun temas ettiği çit, metal korkuluk, ağaç, araç ya da su birikintisinin de tehlikeli hale gelebileceğini unutmayın.



Islak alanlardaki pano ve dağıtım kutularına yaklaşmayın.

☑ Çalışanlarınıza hatırlatın

- ☑ Su altında kalmış veya yağıştan etkilenmiş direk, trafo merkezi, pano, kablo, dağıtım kutusu ve enerji hatlarına yaklaşmayın.
- ☑ Kopmuş, sarkmış veya yere düşmüş kablolarla kesinlikle dokunmayın.
- ☑ Bu kabloların temas ettiği çit, korkuluk, ağaç, araç ve su birikintilerinden uzak durun.
- ☑ Çamurlu su birikintilerinden, rögar çevrelerinden ve su altında kalmış otoparklardan uzak durun.
- ☑ Elektrik altyapısının bulunduğu ıslak alanlara girmeyin.
- ☑ Su birikintilerinin içinden geçmeyin; alternatif güzergâh kullanın.



BÖLÜM 3

Hasar Görünce Ne Yapılmalı?

Elektrik direkleri, dış aydınlatmalar, bahçe prizleri, otomatik kapılar, bariyerler ve otopark ekipmanlarında hasar veya su teması fark edildiğinde hızlı ve düzenli hareket etmek önemlidir.


Müdahaleyi yalnızca yetkili teknik ekiplerin yapması, çalışanlarınızın kendi imkânlarıyla sorunu çözmeye çalışmaması gerekir. Aşağıdaki adımları işyerinizin acil durum bilgilendirmelerine ekleyebilirsiniz.



Hasarlı alanı güvenli mesafeden çevirip yetkili ekibe bildirin.



Hasar fark edildiğinde izlenecek adımlar



BÖLÜM 4

Koruyucu Donanım da Yetmez

Kişisel koruyucu donanımlar pek çok riske karşı önemli bir güvence sağlar; ancak elektrik kaçağı şüphesi olan alanlarda tek başına yeterli kabul edilmemelidir.

Bu nedenle elektrik kaçağı şüphesi bulunan alanlara yalıtkan tabanlı ayakkabı, çizme veya benzeri donanımlarla dahi girilmemesini öneriyoruz. Çalışanlarınızın "çizmem var, geçebilirim" düşüncesiyle risk almasının önüne geçmek için bu mesajı açıkça iletmenizi tavsiye ederiz.

“ Şüphesiz varsa girilmez; çizme de, eldiven de bu kuralı değiştirmez.”



BÖLÜM 5

İşverenin Yasal Sorumluluğu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir [1].

Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır [1].



Yeniden kullanımdan önce tesisat yetkili kişilerce kontrol edilmelidir.

Yağış dönemine özgü tedbirlerin işyerinizin risk değerlendirmesi ve acil durum planlarıyla nasıl ilişkilendirileceği konusunda iş güvenliği uzmanınızla görüşmenizi öneririz.



Kapsam hatırlatması

6331 sayılı Kanun, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlara faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanır [1].





Biliyor muydunuz?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20/6/2012 tarihinde kabul edilmiş ve 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır ^[1].

Yağışlı dönemde alacağınız küçük önlemler, çalışanlarınızın can güvenliğini korumada büyük fark yaratabilir. Hasar fark edildiğinde alanı kullanıma kapatmak, yetkili ekiplere haber vermek ve kontrol tamamlanmadan sahaya dönmek temel yaklaşımınız olsun. Gözek OSGB olarak, işyerinize özgü tedbirleri planlarken sorularınızda her zaman yanınızdayız. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.



Kaynaklar

TÜRK MEVZUATI

1

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü TÜRK MEVZUATI

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm>

Bu bülten bilgilendirme amaçlıdır; hukuki görüş yerine geçmez. Mevzuatın güncel hâli için kaynaklara başvurunuz. Metindeki [n] işaretleri yukarıdaki kaynak numaralarıdır. Hukuki yükümlülükler yalnız Türk mevzuatına dayanır; uluslararası kaynaklar genel bilgi ve iyi uygulama amaçlıdır.



Gözek OSGB

gozekdanismanlik.com.tr

Bültene abone olun: gozekdanismanlik.com.tr/bulten-aboneliği



Çevrimiçi okuyun

